

## Arbeid som påvirker ventilasjonssystemet

Alle leiligheter i samme oppgang er tilknyttet et sentralt ventilasjonssystem med avtrekk på kjøkken og bad. Man må derfor ikke installere kjøkkenvifte med egen motor over komfyren. Avtrekket på badet må ikke tettes igjen. Leiligheten skal ha tilførsel av luft gjennom vegg- og vindusventiler. Disse må heller ikke tettes igjen, da det skaper ubalanse i systemet og vil påvirke andre leiligheter i din oppgang.

Det er imidlertid anledning til å montere kjøkkenvifte med kullfilter som kjører på omluft, og ikke er tilkoblet fellesanlegget. Man plikter da likevel å videreføre det opprinnelige avtrekkspunktet på kjøkkenet for å forhindre fuktproblemer.

Kontakt gjerne driftsleder på [post@rivern.no](mailto:post@rivern.no) ved spørsmål eller ønske om befarng.

Arbeid som påvirker ventilasjonssystemet er søknadspliktig. Søknad som inneholder beskrivelse av arbeidet som skal gjøres sendes til driftsleder på [post@rivern.no](mailto:post@rivern.no).